







Nota

- Beton C25/30 - Dozajul de ciment se va stabili de către producător, în funcție de tipul de ciment utilizat, valorile recomandate în proiect fiind cu caracter minimal, conform NE012-Partea 1. Se va respecta rezistența betonului și clasa de expunere indicată în proiect.
- Plasele sudate se depozitează fără contact direct cu pământul pentru a evita corodarea și murdărirea lor.
- Pentru menținerea poziției plaselor în timpul betonării și pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton, se prevăd distanțieri din material plastic sau din mortar la partea inferioară.

REV.	DATA	DESCRIEREA MODIFICĂRII	PROIECTAT	VERIFICAT/APROBAT
VERIFICATOR		CERINTA	NR. AUTORIZATIE	
		HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE S.R.L. H Herastrau Park, Str. Ghețarilor nr.23-25, etaj 4, sector 1, București, cod postal: 014106 J2025063364005 CIF RO52372058 tel: (+4) 031 005 1520, (+4) 079 133 2800 email: office@hagagenergy.com; www.hagagenergy.com Autorizatia A.N.R.E. tip PT nr. 24634/ 28.08.2025		
Specificatie	Nume	Semnatura	PROIECT: Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Mârșa, județul Giurgiu	
Sef proiect	Chitu Gina Monica		OBIECT: Conducta de racord și SRMP	
Proiectat	Teslaru Bogdan		TITLU PLANSA: Platforma betonata interioara	
Desenat	Teslaru Bogdan		PROIECT NR.: P.0006 Rev. 0	
Beneficiar: COMUNA MÂRȘA, JUDEȚUL GIURGIU Mârșa, județul Giurgiu, CP087160 Email: primariamirsa@yahoo.com Telefon: 0246-268187		Scara: 1:50	PLANSĂ NR.: PD2G6-0601-C-06 Pagina 1/1	
		Data: 2025		
		Faza: DTAC + PT		