

Legenda:

— Gaz
— Tur
— Retur




Robinet cu cap termostatat



Electroventil



Detector prezență gaze



Notă:

- Suprafața vitrată existentă - 1,28mp (dimensiuni fereastra 0,8 x 08)
- Suprafața vitrată necesară conform NTPE 2018 - 0,18m²
- Volumul interior conform NTPE 2018 minim 7,5mc / Volumul interior al cofretului 8,3mc
- Debit instalat de gaze naturale Q = 2,8mc/h
- În cofretul CT se va monta detector automat de gaze naturale care va acționa automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.
- Se va prelua un semnal de la comanda de închidere electroventil alimentare cu gaz centrală termică

Ing. ANDREEA GRIGORAS

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: PGD

Legitimatie Nr. 205230128

Perioada de valabilitate: 19.06.2023 - 18.06.2028

Semnatura.....

Proiectant general



Sediu social: str. Raspoleni, nr. 518, com. Ion Neculce, Iași
Sediu operativ: str. Ovidiu, nr. 44, bl. 619, parter, Iași
Tel/fax: 0332 804 026; 0747 126 364
Email: office@alrosel.ro

SURSA DE FINANȚARE

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

BENEFICIAR: COMUNA TINTESTI, JUDEȚUL BUZĂU

Adresa: Comuna Tintesti, județul Buzău, România;

Cod postal: 127640

Cod fiscal: 4088227

Tel: 0238532070; fax: 0 238532233

Email: primariatintesti@yahoo.com

DENUMIRE CONTRACT

„ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA TINTESTI JUDEȚUL BUZĂU”

Proiect nr.

3/2024

Faza

PT+DE

PROIECT DE SPECIALITATE

„Racord și SRM Tintesti, jud. Buzău”

TITLU PLANȘĂ

Amplasare utilaje în C.T.

Planșa nr. : 3_1.06

297 x 210

Sef proiect

Ing. Alina Filip

DATA

2024

Proiectat

ing. Andreea Grigoras

SCARA

1:20

Desenat

ing. Georgiana Craiu