




NOTA:
Prezentul plan se va citi impreuna cu planul de fundație stâlp paratrăsnet.
Paratrasnetul va fi de tipul fara ancoraj. Producatorul tijei paratrasnetului va dimensiona utilajul
avand in vedere acest aspect si va certifica acest aspect in documentele care vor insoti produsul.

21	Șaibă plată	ISO 7089	2		M 20 x 2050 Dim. minimale	-
20	Piulița	ISO 4032	4	gr. 6.	M 20 x 2050 Dim. minimale	-
19	Șurub	ISO 4017	2	gr. 6.8	M 20 x 70 Dim. minimale	-
18	Vârf	SR EN 10060	1	cupru electrolitic	-	-
17	Țeavă vârf	SR EN 10220/2003	1	S 235	-	-
16	Piesă de legatură 3	SR EN 10220/2003	1	S 235	-	-
15	Tronson 3	SR EN 10220/2003	1	S 235	-	-
14	Piesă de legatură 2	SR EN 10220/2003	1	S 235	-	-
13	Tronson 2	SR EN 10220/2003	1	S 235	-	-
12	Piesă de legatură	SR EN 10220/2003	1	S 235	-	-
11	Tronson 1	SR EN 10220/2003	1	S 235	-	-
10	Clemă împământare	SE EN 10058	1	S 235	-	-
9	Guseu	SE EN 10025	4	S 235	-	-
8	Placă rabatabilă	SE EN 10025	1	S 275	-	-
7	Splint	-	-	-	-	-
6	Țeavă balama	SR EN 10060	1	S 235	-	-
5	Bolț balama	-	-	-	-	-
4	Ureche balama	-	-	-	-	-
3	Placă de bază	-	-	-	-	-
2	Tija fixare în fundație	-	-	-	-	-
1	Fundație	-	-	-	-	-
Poz.	Denumirea	Nr.desen sau nr.	Buc.	Material	Obs.	Masa



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA:	REFERAT VERIFICARE PROIECT / EXPERTIZA NR. / DATA		
GPT Smart Partner				DENUMIRE PROIECT:		PROIECT NR. 02/2025
GPT SMART PARTNER S.R.L. CUI: RO36544062, Nr. Reg. Com. J2016001275266 Mun. Târgu Mures, Jud. Mures				Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Gropeni, județul Braila.		
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	SCARA: 1:50, 1:5 1:2	BENEFICIAR:		FAZA: PT+DE
ȘEF PROIECT	ing. Alex S. MOSORA			Comuna Gropeni, județul Braila.		
PROIECTAT	ing. Alex S. MOSORA		DATA: Octombrie 2025	DENUMIRE PLANSA:		PLANSA NR: 02.06
DESENAT	ing. Iliuta CHISELICIUC			Tija paratrasnet		